

陸、緊急狀況處理計畫及緊急通報系統計畫

6.1 維護人力組成：

負責工項	廠 商	聯絡人	電話/手機
陶博館機電駐點人員	中正電機有限公司	蔡	
機電設備	中正電機有限公司	陳	
高壓用電設備	震聯機電	李	
本館電梯	偉塵科技	吳	
園區電梯	全安公司	張	
機械停車設備	日月星公司	陳	
消防設備	文芳公司	倪	
電話設備	全國通訊公司	秦	
飲水機設備	賀眾公司	葉	

6.2 叫修、受理、處理及品質稽核

本公司依照 貴館勞務契約，於契約上班時段，安排相關人員進駐。以備突發狀況發生時的緊急處理。

於非上班時段接獲館方管理單位維修申請需求或臨時故障搶修通知後，1小時內到達本館，並加派技術人員以迅速將故障排除。另專案負責人並對每一事故發生維修完成後作品質稽核。

6.3 定期檢查及更新計畫

於平日檢修維護保養時，本公司定依維護保養手冊之步驟進行維護，以達設施設備之使用年限，甚或延長之。另建議於本公司初步提出之待處理事項(詳1.2可能遭遇之問題)能逐年編列預算以進行損壞設備之維修，併能提升設備運轉之效能。

詳細價目表附件

維護保養進度表

項次	機型及區域	規格	頻率	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
一	高低壓設備維護保養		1個月1次	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
二	發電機維護保養														
(一)	機能保養		3個月1次			1			1			1			1
(二)	年度保養		1年1次						1						
三	建築物升降機維護保養		半月1次	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
四	機械停車設備維護保養		1個月1次	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
五	消防設備維護保養		2個月1次		1		1		1		1		1		1
六	通訊設備維護保養		1個月1次	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
七	飲水機維護保養														
(一)	本館 B1 志工室前 UW-333AS	第一道 UF-11	2個月更換		1		1		1		1		1		1
		第二道 UF-11	6個月更換						1						1
		水質檢測	3個月1次			1			1			1			1
		清缸	1年1次						1						
(二)	遊客中心 UW-333AS	第一道 UF-11	2個月更換		1		1		1		1		1		1
		第二道 UF-11	6個月更換						1						1
		水質檢測	3個月1次			1			1			1			1
項次	機型及區域	規格	頻率	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

詳細價目表附件

				月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
		清缸	1年1次						1						
(三)	駐村中心 UW-333AS	第一道 UF-11	3個月更換			1			1			1			1
		第二道 UF-11	6個月更換						1						1
		水質檢測	3個月1次			1			1			1			1
		清缸	1年1次						1						
(四)	園區展廳 UW-333AS	第一道 UF-11	3個月更換			1			1			1			1
		第二道 UF-11	6個月更換						1						1
		水質檢測	3個月1次			1			1			1			1
		清缸	1年1次						1						
(五)	本館 1F 服務臺 UW-30000A-110(10111)	第一道 UF-11	3個月更換			1			1			1			1
		第二道 UF-11	6個月更換						1						1
		水質檢測	3個月1次			1			1			1			1
		清缸	1年1次								1				
(六)	園區 3F 辦公區 UR-612	第一道 UF-11	3個月更換			1			1			1			1
		第二道 UF-22	1年1次		1										
		第三道 UF-21	1年1次												1
		水質檢測	3個月1次			1			1			1			1
		清缸	1年1次							1					

詳細價目表附件

項次	機型及區域	規格	頻率	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
(七)	園區 B1 辦公區 UR-612	第一道 UF-11	3 個月更換			1			1			1			1	
		第二道 UF-22	1 年 1 次		1											
		第三道 UF-21	1 年 1 次													1
		水質檢測	3 個月 1 次			1			1			1				1
		清缸	1 年 1 次						1							
(八)	本館 B1 辦公室 UR-333AS	第一道 UF-63	2 個月更換		1		1		1		1		1		1	
		第二道 UF-62	2 個月更換		1		1		1		1		1		1	
		第三道 UF-64	1 年 1 次													1
		第四道 UF-22	1 年 1 次													1
		第五道 UF-21	1 年 1 次													1
		水質檢測	3 個月 1 次			1			1			1				1
		清缸	1 年 1 次						1							
(九)	本館 B1 志工室前 UW-333AS(逆滲透) (100/8 安裝)	第一道 UF-63	2 個月更換		1		1		1		1		1		1	
		第二道 UF-62	2 個月更換		1		1		1		1		1		1	
		第三道 UF-64	1 年 1 次											1		
		第四道 UF-22	1 年 1 次								1					
		第五道 UF-21	1 年 1 次											1		
		水質檢測	3 個月 1 次			1			1			1				1
		清缸	1 年 1 次									1				

詳細價目表附件

項次	機型及區域	規格	頻率	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月		
(十)	本館 B2 陶藝教室 UW-333AS(逆滲透) (100/6 安裝)	第一道 UF-63	3 個月更換			1			1			1			1		
		第二道 UF-62	3 個月更換			1			1			1			1		
		第三道 UF-64	1 年 1 次							1							
		第四道 UF-22	1 年 1 次									1					
		第五道 UF-21	1 年 1 次							1							
		水質檢測	3 個月 1 次			1				1			1				1
		清缸	1 年 1 次										1				
八	水塔、水溝、化糞池、太陽能板清潔維護																
(一)	水塔清洗		1 年 2 次						1						1		
(二)	水溝清洗		1 年 1 次					1									
(三)	化糞池沉底清除污水運棄		1 年 2 次					1							1		
(四)	太陽能板清洗		1 年 4 次			1			1			1			1		
總計施作				5	14	29	12	7	56	5	18	29	14	5	50		

機電派駐人員每日巡檢紀錄表

日期： 年 月 日

項次	檢查項目	檢查結果		異常狀況說明	備註
		正常 運作	異常		
1	高低壓設備				
2	空調設備				
3	發電機組				本項於每月最後一個星期日測試運轉。
4	建築物升降機				
5	機械停車設備				
6	消防設備				
7	通訊設備				
8	飲水機				
9	給水設備				
10	門禁系統				
11	廣播設備				
12	監視設備				
13	照明設備				
14	其他				

巡檢人員：

詳細價目表附件

高低壓電力設備巡檢記錄表

客戶名稱:

項次	設備名稱	使用狀況	檢查日期: 年 月 日			
一、	電氣設備場所環境	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不佳	天氣: 晴 陰 雨			
二、計器電表	1. 計器電表	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀	室溫: °C			
	2. 用電電壓		KV			
	3. 用電電流		A	電腦編號:		
	4. 用電電量		KW	工作溫度		備註
	5. 功率因數		COS ϕ	溫度°C	正常 異常	
三、高壓受配電設備	1. 避雷器(LA)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	備註 高電擇燒 低設最高 受均溫 壓備高 速度
	2. 隔離開關(DS)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
	3. 電力保險絲座(PF)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
	4. 比壓器(PT)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
	5. 斷路器(CB)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
	6. 比流器(CT)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
	7. 保護電壓(RY)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
	8. 電容器(SC)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
	9. 電力電纜(CABLE)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
	10. 匯流排-母線(BUS BAR)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
	11. 變壓器(TR)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
	12. 其他	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
四、低壓受配電設備	1. 空氣斷路器(ACB)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
	2. 無熔絲開關(NFB)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
	3. 電容器(SC)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
	4. 電磁接觸器(MC)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
	5. 自動切換開關(ATS)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
	6. 匯流排(BUS BAR)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
	7. 其他	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異狀		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	異常	
發現器具不良	建議改善事項					
綜合說明						
客戶簽			巡檢工程師			

公司電話:

夜間及休假日搶修專線

詳細價目表附件

發電機機能保養巡檢記錄表 (1/3)

1. 主館發電機每季保養紀錄表 檢查日期 年 月 日

450KW 發電機檢查項目		B2 變電站(主要)		B2 消防幫浦室(備用)	
週圍	是否有垃圾?	<input type="checkbox"/> 是	否	<input type="checkbox"/> 是	否
狀況	否有漏水?	<input type="checkbox"/> 是	否	<input type="checkbox"/> 是	否
發動 前之 檢查	380V 電源是否開啟或關閉?	<input checked="" type="checkbox"/> ON	<input type="checkbox"/> OFF	<input type="checkbox"/> ON	<input checked="" type="checkbox"/> OFF
	引擎機油是否足夠?	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不足	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不足
	水箱冷卻水是否足夠?	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不足	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不足
	柴油箱柴油是否足夠?(1半以上)	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不足	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不足
	電瓶充電器、浮充功能是否正常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
起動	是否正常啟動	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
發動 加溫 後之 檢查	機油壓力是否正常 PSI/KG		<input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 異常
	冷卻水溫是否正常 F/C		<input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 異常
	充電發電機是否充電 A		<input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 異常
	轉速是否穩定(1號無轉數表)燈號是否正常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
	機油、柴油、冷卻水是否有洩液	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
	排氣情形	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
	試驗緊急安全自動熄火裝置是否正常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
	電壓是否穩定 V		<input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 異常
	頻率是否正常穩定 HZ		<input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 異常
	各儀表作用是否正常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
維護結果報告事項說明：					
檢查人員		機關人員			

詳細價目表附件

發電機機電保養巡檢記錄表 (2/3)

2. 陶瓷藝術園區每季保養紀錄表

檢查日期 年 月 日

發電機檢查項目		變電站 A(80KW)		變電站 B(150KW)	
週圍 狀況	是否有垃圾?	<input type="checkbox"/> 是	否	<input type="checkbox"/> 是	否
	否有漏水?	<input type="checkbox"/> 是	否	<input type="checkbox"/> 是	否
發動 之前 檢查	380V 電源是否開啟或關閉?	<input type="checkbox"/> ON	<input type="checkbox"/> OFF	<input type="checkbox"/> ON	<input type="checkbox"/> OFF
	引擎機油是否足夠?	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不足	/	/
	水箱冷卻水是否足夠?	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不足	/	/
	柴油箱柴油是否足夠?(1半以上)	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不足	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不足
	電瓶充電器、浮充功能是否正常	/	/	/	/
起動	是否正常啟動	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
發動 加溫 後之 檢查	機油壓力是否正常 PSI/KG		<input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 異常
	冷卻水溫是否正常 F/C		<input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 異常
	充電發電機是否充電 A		<input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 異常
	轉速是否穩定(1號無轉數表)燈 號是否正常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
	機油、柴油、冷卻水是否有洩液	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
	排氣情形	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
	試驗緊急安全自動熄火裝置是否 正常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
	電壓是否穩定 V		<input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 異常
	頻率是否正常穩定 HZ		<input type="checkbox"/> 異常		<input type="checkbox"/> 異常
	各儀表作用是否正常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
維護結果報告事項說明：					
檢查人員		機關人員			

詳細價目表附件

發電機機電保養巡檢記錄表 (3/3)

3. 三鶯藝術村每季保養紀錄表 檢查日期 年 月 日

發電機檢查項目		變電站 (30KW)	
週圍 狀況	是否有垃圾?	<input type="checkbox"/> 是	否
	否有漏水?	<input type="checkbox"/> 是	否
發動 之前 檢查	380V 電源是否開啟或關閉?	<input type="checkbox"/> ON	<input type="checkbox"/> OFF
	引擎機油是否足夠?	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不足
	水箱冷卻水是否足夠?	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不足
	柴油箱柴油是否足夠?(1半以上)	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不足
	電瓶充電器、浮充功能是否正常	/	
起動	是否正常啟動	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
發動 加溫 後之 檢查	機油壓力是否正常 PSI/KG		<input type="checkbox"/> 異常
	冷卻水溫是否正常 F/C		<input type="checkbox"/> 異常
	充電發電機是否充電 A		<input type="checkbox"/> 異常
	轉速是否穩定(1號無轉數表)燈 號是否正常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
	機油、柴油、冷卻水是否有洩液	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
	排氣情形	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
	試驗緊急安全自動熄火裝置是否 正常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
	電壓是否穩定 V		<input type="checkbox"/> 異常
	頻率是否正常穩定 HZ		<input type="checkbox"/> 異常
	各儀表作用是否正常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
檢查人員		機關人員	

詳細價目表附件

停車設備(升降機)維修保養單

大樓名稱：

車位編號：

車位至

車位止

	項次	檢 查 項 目	狀況	作 業 狀 況
動力 組 合	1	油壓缸磨損及油封漏油狀況之檢查		
	2	馬達、泵浦、油閥組合或 EV-100 測試		
	3	液壓油油量油質檢驗及油管鏽蝕檢查		
	4	滾珠螺桿、滾珠螺帽之磨損狀況檢查		
	5	馬達運轉、減速機及煞車功能之測試		
電 控 裝 置	6	PLC 微電腦接點信號輸出；輸入測試		
	7	電磁開關吸磁功能及熱動電譯測試		
	8	電源電壓__V、繼電器、保險絲測試		
	9	紅綠燈、旋轉閃光燈信號功能測試		
	10	光電開關(電眼)信號功能測試		
	11	操作盤之按鍵信號功能測試		
	12	調速器或安全掛勾之信號功能測試		
	13	車台上定位、上極限開關之測試		
	14	車台下定位、下極限開關之測試		
	15	橫移台左定位、右定位開關信號測試		
機 械 結 構	16	橫移台軌道磨損與軌道固定狀況檢查		
	17	橫移台滾輪、軸承、驅動鏈條之檢查		
	18	垂直軌道與牆壁固定(鬆、緊)之檢查		
	19	油壓缸座與車台支撐點結構之檢查		
	20	車台上滾輪、下滾輪及軸承磨損檢查		
	21	車台護欄固定狀況檢查		
	22	車台前後及左右水平狀況之檢查		
	23	鋼索、鋼索輪、軸承之磨損檢查		
	24	鏈條、鏈齒輪、軸承之磨損檢查		
	25	鋼索或鏈條調整桿鏽蝕狀況之檢查		
出 入 門	26	柵欄門軌道潤滑及信號功能測試		
	27	2U 或 3U 門馬達、鋼索、滾輪之檢查		
	28	快速捲門馬達及信號功能測試		

附 註：符號說明 A(正常狀況) B(堪用危險) C(停用需更新) (無項目/表示)

建議事項：

客戶簽認：

維修專線：

保養日期： 年 月 日

保養簽章：

詳細價目表附件

消防安全設備檢查紀錄表 (1/2)

場所名稱		地址	
項目	檢查事項	檢查結果	異常狀況說明
滅火器	滅火器藥劑期限	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	滅火器壓力	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	安全插銷	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	皮管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	外觀	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	固定	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	標示情形	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	重量 (針對 CO2)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
方出口燈	AC 電源測試	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	預備電源測試	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	外型	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	數量及位置	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
緊急照明燈	一般 AC 電源	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	預備電源測試	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	外型	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	固定架	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	數量位置	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
避難器具	器具本體	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	下降空間及開口	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	其他	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
火警自動警報設備	受信總機	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	預備電源	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	預備零件 (其他)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	手動報警機	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	標示燈	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	探測器	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	地區鈴	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	其他	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
緊急廣播設備	廣播主機	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	預備電源	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	火警連動	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	揚聲器	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	其他	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
備註			
維護保養日期		維護保養人員	機關確認人員
年 月 日			

詳細價目表附件

消防安全設備檢查紀錄表 (2/2)

場所名稱		地址	
項目	檢查事項	檢查結果	異常狀況說明
室內 (外) 消防栓	水源	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	泵浦運轉	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	泵浦組件	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	呼水裝置	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	消防栓箱 (含配件)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	放水測試	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	控制盤 (含開關情形)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	壓力桶管路保壓	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	其他	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
自動 泡沫 滅火 設備	水源	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	泵浦運轉	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	泵浦組件	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	呼水裝置	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	手動啟動裝置	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	泡沫原液槽	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	控制盤 (含開關情形)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	壓力桶管路保壓	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	其他	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
排煙 系統	排煙機運轉	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	控制盤 (含開關情形)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	預備零件	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	手動啟動裝置	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	排煙閘門	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	連動測試	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	其他	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
發電機	充電機	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	電瓶	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	補充油箱	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	啟動運轉	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
	其他	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
備註			
維護保養日期		維護保養人員	機關確認人員
年 月 日			